



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di BARI
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco"

Progetto di fattibilità	Art. 23 co. 1-5-6	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento da realizzare con risorse riverenti dal FSC 2007-2013 - D.G.R. 628/015
Progetto definitivo	Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	X Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	


Elaborato grafico	TAV. n°	data
Titolo	18a bis	18 Dicembre 2016
Scala: 1:50		

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

PROGETTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
	Ing. Cesare TREMATTORE

LEGENDA

- Estintore a polvere da 6kg 34A-144BC
- Tubazione rete naspi in acciaio zincato UNI EN 10255:2007 verniciato di colore rosso
- Naspi DN 25
- Attacco singolo VVF
- COMPARTIMENTAZIONE REI 30
- COMPARTIMENTAZIONE REI 60
- COMPARTIMENTAZIONE REI 90
- Serbatoi di accumulo 4000 l in acciaio zincato dim. DexH (1,43mx2,56m)
- Sistema di pressurizzazione
- Apparecchio autonomo d'emergenza da 20 W, IP55 (autonomia 2 ore)
- Quadro elettrico
- Presa 2p+1 10/16A e presa 2p+1 10/16A tipo universale entro scatola portafrutto
- Cartelli segnaletici



CARTELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO O LAMPADINE AUTONOME PER SEGNALAZIONE CONFORMI AL D.Lgs n° 81 DEL 09.04.2008

- TIPO C1 USCIITA DI EMERGENZA (COLLOCATO SOPRA L'USCIITA) DIM. 230x230
- TIPO C2 ESTINTORE DIM. 200x250
- TIPO C3 CASSETTA DI MEDICAZIONE DIM. 330x330
- TIPO C4 USCIITA DI EMERGENZA A DESTRA/SINISTRA (COLLOCATO A PARETE AD H=1.80) DIM. 370x170
- TIPO C5 INTERRUTTORE DI EMERGENZA (COLLOCATO SOPRA L'INTERRUTTORE) DIM. 200x200
- TIPO C6 CENTRALE IDRICA (COLLOCATO SULLA PORTA) DIM. 330x250
- TIPO C7 SCALA DI EMERGENZA PERCORSO DI USCIITA VERSO IL BASSO A DESTRA/SINISTRA (COLLOCATO A PARETE AD H=1.80) DIM. 330x330

