



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di BARI
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



Lavori di adeguamento, messa a norma, miglioramento energetico e sismico della Casa di Riposo "San Francesco"

Progetto di fattibilità	Art. 23 co. 1-6	D. Lgs. 16 Apr. 2016 n° 50	Proposta di interventi da realizzare con risorse riverenti dal F.S.C. 2007-2013 - D.G.R. 628/2015
Progetto definitivo	Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	X Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	


Elaborato grafico	TAV. n°	data
Titolo	PROTEZIONE PASSIVA E IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO piano secondo	18d bis 18 Dicembre 2016
Scala	1:50	

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

PROGETTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
	Ing. Cesare TREMATORE

LEGENDA

- Estintore a polvere da 6kg 34A-144BC
- Tubazione rete naspi in acciaio zincato UNI EN 10255:2007 verniciato di colore rosso
- Naspi DN 25
- Attacco singolo VVF
- COMPARTIMENTAZIONE REI 30
- COMPARTIMENTAZIONE REI 60
- COMPARTIMENTAZIONE REI 90
- Serbatoi di accumulo 4000 l in acciaio zincato dim. DexH (1,43x2,56m)
- Sistema di pressurizzazione
- Apparecchio autonomo d'emergenza da 20 W, IP55 (autonomia 2 ore)
- Quadro elettrico
- Presa 2p+1 10/16A e presa 2p+1 10/16A tipo universale entro scatola portafuoco
- Cartelli segnaletici



CARTELLI SEGNALETICI IN ALLUMINIO O LAMPADE AUTONOME PER SEGNALAZIONE CONFORMI AL D.Lgs n° 81 DEL 09.04.2008

- TIPO C1 USCTA DI EMERGENZA (COLLOCATO SOPRA L'USCTA) DIM. 330x130
- TIPO C2 ESTINTORE DIM. 300x130
- TIPO C3 CARTELLO INDICATORE CASSETTA DI MEDICAZIONE DIM. 330x130
- TIPO C4 USCTA DI EMERGENZA A DESTRA/SINISTRA (COLLOCATO A PARERE 80 H=1,80) DIM. 370x170
- TIPO C5 INTERRUITTORE DI EMERGENZA (COLLOCATO SOPRA L'INTERRUPTORE) DIM. 300x200
- TIPO C6 CENTRALE IDRICA (COLLOCATO SULLA PORTA) DIM. 330x250
- TIPO C7 SCALA DI EMERGENZA PERCORSO DI USCTA VERSO IL BASSO A DESTRA/SINISTRA (COLLOCATO A PARERE 80 H=1,80) DIM. 330x130

